



DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE/WE

1. Nazwa / Model Wyrobu : **ERA**
4S, 4C, 4S-02, 4C-02, 4S ET, 4C ET, 4S HT, 4C HT, 5S, 5C, 5S-02, 5C-02, 5S ET,
5C ET, 5S HT, 5C HT, 6S, 6C, 6S-02, 6C-02, 6S ET, 6C ET

2. Nazwa i adres producenta :

GUNAY EXPORT LOJISTIK LTD

Legal address: Tepeoren ITOSB Mh. 3. Cadde No: 10 Zemin Kat 34959

Tuzla/ Istanbul

- 3.

Bezpośredni Importer:

PPHU PRZYBYSZ 05-402 Otwock ul. Wiewiórcza 11

22 7887162

biuro@wentylacja-przybysz.pl

Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność importera.

4. Przedmiot deklaracji : Wentylatory do pomieszczeń wewnątrz budynków.

Charakterystyka wyrobu:

220-240V~, 50/60Hz, Class II, Ta +1st. do +40st. C ,

Pozostałe informacje w Aneksie 1

Wymieniony powyżej wyrób niniejszej deklaracji jest zgodny z odpowiednimi wymaganiami unijnego prawodawstwa zharmonizowanego:

Directive 2014/35/EU (Low Voltage): EN 60335-2-80:2003+A1:2004+A2:2009 EN
60335-1:2012+AC:2014+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019+A15:2021, EN
62233:2008+AC:2008

Directive 2014/30/EU (Electromagnetic compatibility): CISPR 14-1; CISPR 14-2; IEC 61000-3-2; IEC 61000-3-3; IEC
61000-4-2; EN 61000-4-4; EN 61000-4-5; EN 61000-4-6; EN 61000-4-11

Jednostka notyfikowana ... (nazwa, numer) przeprowadziła ... (opis interwencji) i wydała certyfikat: Nie dotyczy
Informacje dodatkowe: Niniejsza Deklaracja Zgodności dotyczy wszystkich modeli wymienionych w deklaracji i została wydana na podstawie
EU DECLARATION OF CONFORMITY Vent Europe wydaną dnia 30.03.2024 w Istanbul, Turcja

Miejsce i Data:

Otwock 08.01.2026

Podpis w imieniu importera:



Małgorzata Gutowska Kierownik Biura

ANEKS 1

Marka producenta : **Vent Europe**

Importer: **PPHU PRZYBYSZ**

Nazwa wyrobu : **ERA**

Model wyrobu:

4S, 4C, 4S-02, 4C-02, 4S ET, 4C ET, 4S HT, 4C HT,
5S, 5C, 5S-02, 5C-02, 5S ET, 5C ET, 5S HT, 5C HT,
6S, 6C, 6S-02, 6C-02, 6S ET, 6C ET

Rozmiar / wyjście montażowe:

4 (do rur o średnicy 100mm)

5 (do rur o średnicy 125mm)

6 (do rur o średnicy 125mm)

Funkcje :

S - standard + siatka przeciw owadom

C - z zaworem zwrotnym

S-02 - ciągną (sznurek do uruchamiania wentylatora) + siatka przeciw owadom

C-02 - z zaworem zwrotnym + ciągną (sznurek do uruchamiania wentylatora)

S ET - timer (praca przez określony czas) + siatka przeciw owadom

S HT- higrostat + timer (czujnik wilgotności + praca przez określony czas) + siatka przeciw owadom

C ET- timer (czujnik wilgotności + praca przez określony czas) z zaworem zwrotnym

C HT-higrostat + timer (czujnik wilgotności + praca przez określony czas) z zaworem zwrotnym

Charakterystyka wyrobu:

220-240V~, 50/60Hz, Class II, Ta +1st. do +40st. C, IP 24

	Moc pobierana	Wydajność w m ³ /h	Poziom hałasu w dBA
ERA 4	14W	97	35
ERA 5	16W	183	36
ERA 6	16W	290	38

Podpis w imieniu importera:



Otwock 08.01.2025

Małgorzata Gutowska Kierownik Biura

